

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Ohlašovna požárů je zřízena v **osobní (horní) vrátnici**. Tento řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru a vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, včetně oznámení požáru na operační středisko HZS.

a) Povinnosti obsluhy:

Při převzetí hlášení o vzniku požáru zaznamená obsluha ohlašovny požáru jméno a příjmení zaměstnance, který požár zpozoruje, objekt kde hoří, co hoří, případně rozsah požáru a zasažené podlaží budovy. Je nutné neprodleně zajistit spuštění požárně bezpečnostního zařízení EPS.

b) Seznam důležitých telefonních čísel:

HZS Kutná Hora	☎ 150	950 875 011
HZS Čáslav	☎	950 876 011
Elektrický proud	☎	840 850 860
Plyn	☎	1239

O vzniku požáru je nutno vyrozumět vedoucí zaměstnance:

Výrobně technický ředitel	☎	727 943 461
Výrobní technolog	☎	731 111 465
Koordinátor BOZP a PO	☎	720 060 541
Supervizor výroby a vedoucí údržby	☎	601 583 991
Vedoucí energetiky, elektro a MaR	☎	736 502 440

c) Způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku HZS středočeského kraje:

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen neprodleně jej dle svých možností uhasit, event. alespoň lokalizovat a jeho vznik ihned hlásit telefonicky na ohlašovnu požáru nebo na číslo **150** nebo **112**.


V hlášení uveďte: kdo volá, kde hoří, co hoří, jak je požár veliký, popřípadě ve kterém podlaží hoří.

d) Způsob vyhlášení požárního poplachu, včetně přivolání pomoci:

Požární poplach se vyhláší voláním „**HOŘÍ**“ (lze také spustit z velínu výroby akustickou signalizací). Následuje povolání preventivní požární hlídky, zahájení evakuace (s přepočítáním evakuujících se osob), které se poté nahlásí vedoucímu směny a telefonické vyrozumění vedoucích zaměstnanců.

e) Náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostního zařízení:

Službu konající zaměstnanec okamžitě ohlásí na nouzovém telefonním čísle **150** vzniklý požár. V případě poruchy telefonní sítě bude použit mobilní telefon obsluhy ohlašovny požáru.

Zpracoval: Dalibor Horák	Ethanól Energy	Schválil: Ing. Martin Kubů
Č. osv: Z – OZO – 82/2018	Datum zpracování: 13.6.2023	Funkce: Generální ředitel
Podpis: 	Platnost od: 14.6.2023	Podpis: 